

Pārgaujas novads
23.04.2013.

Pārgaujas novada pašvaldībā 23.04.2013. elektroniski saņemts jautājums no iespējamā Pretendenta par iepirkumu „Ūdensapgādes urbuma ierīkošana Pārgaujas novada, Raiskuma pagasta, Ungurmuižā”, ID Nr. PNP 2013/7, Iepirkuma komisija sniedz sekojošu atbildi:

Jautājums:

Nolikumā, „Ūdensapgādes urbuma ierīkošana Pārgaujas novada, Raiskuma pagasta, Ungurmuižā”, Pielikums N3., "Tehniskā specifikācija un darba uzdevums" punkts 2.1. Materiāli, apakšpunkts 2.1.1. Dzelzs apvalkcaurules, perforācija DN 114 mm, DN 76 mm, nav norādīts tērauda veids.

Vai Jūs, lūdzu, varētu precizēt urbuma apvalkcauruļu materiāla veidu, jo nav norādīts, kāda tērauda caurules nepieciešams izmantot urbuma konstrukcijas izbūvē (melns tērauds vai nerūsējošais tērauds)?

Atbilde:

Nolikuma pielikuma Nr.3 „Tehniskā specifikācija un darba uzdevums” 2.1.1.apakšpunktā minētā dzelzs apvalkcaurules, perforācija DN 114 mm, DN 76 mm, materiāla veids ir melns tērauds.

Pārgaujas novada pašvaldības
Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs

I.Kalniņš